

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-10-10	0—2	20.664	2.55
	2—4	22.816	2.57
	4—6	25.268	2.56
	6—8	23.145	2.53
	8—10	168.98	2.54
	10—12	6.993	3.09
	12—14	28.130	6.86
	14—16	17.902	0
	16—18	39.001	8.49
	18—20	21.372	0
	20—22	24.608	0
	22—0	24.346	0.91
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-10 锅炉	0:00	11.51	262.77	318.53
	1:00	11.5	259.42	329.13
	2:00	11.52	237.46	296.55
	3:00	11.5	225.08	305.16
	4:00	11.5	342.9	379.36
	5:00	11.49	347.14	375.52
	6:00	11.48	329.51	342.82
	7:00	11.49	335.34	366.68
	8:00	11.44	395.44	410.6
	9:00	11.4	399.57	387.73
	10:00	11.4	366.86	463.1
	11:00	11.48	354.1	440.16
	12:00	11.29	368.64	432.83
	13:00	11.34	357.67	428.18
	14:00	11.31	328.16	381.99
	15:00	11.29	364.24	435.21
	16:00	11.35	470.53	610.43
	17:00	11.33	444.13	581.22
	18:00	11.39	559.37	732.08
	19:00	11.38	541.01	681.92
20:00	11.42	317.27	374.85	
21:00	11.41	318.67	373.51	
22:00	11.53	210.8	147.5	
23:00	11.52	268.06	209.99	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				