

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-10-13	0—2	23.028	1.04
	2—4	25.832	1.04
	4—6	28.446	1.05
	6—8	30.113	1
	8—10	18.751	0.98
	10—12	18.970	1.1
	12—14	31.970	1.04
	14—16	19.669	1.23
	16—18	20.745	1.11
	18—20	29.957	1.07
	20—22	28.634	1
	22—0	22.701	1.06
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-13 锅炉	0:00	11.43	319.46	384.73
	1:00	11.42	315.04	377.22
	2:00	11.42	320.18	365.87
	3:00	11.44	308.44	360.79
	4:00	11.45	340.14	376.56
	5:00	11.4	341.14	355.79
	6:00	11.44	334.41	359.22
	7:00	11.39	343.76	371.13
	8:00	11.34	594.09	562.85
	9:00	11.28	413.36	416.99
	10:00	11.41	610.78	599.65
	11:00	11.39	519.89	597.45
	12:00	11.3	579.64	571.73
	13:00	11.29	393.54	363.7
	14:00	11.28	388.13	415.35
	15:00	11.28	391.13	405.31
	16:00	11.29	352.83	400.42
	17:00	11.29	340.37	391.82
	18:00	11.3	359.2	411.34
	19:00	11.28	358.83	419
20:00	11.28	348.6	385.25	
21:00	11.28	343.98	383.99	
22:00	11.35	255.22	183.89	
23:00	11.36	298.64	204.63	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				