

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD	氨氮
2013-11-11	0—2	19	0.49
	2—4	18	0.49
	4—6	20	0.5
	6—8	23	0.51
	8—10	20	0.51
	10—12	16	0.5
	12—14	27	0.52
	14—16	13	0.56
	16—18	21	0.53
	18—20	37	0.53
	20—22	27	0.52
	22—0	24	0.52
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-11 锅炉	0:00	21.48	370.39	406.95
	1:00	21.48	392.36	448.17
	2:00	21.25	385.44	467.9
	3:00	21.15	372.22	483.02
	4:00	21.02	315.82	428.19
	5:00	20.84	348.62	461.55
	6:00	20.82	353.33	471.45
	7:00	20.77	340.83	466.77
	8:00	20.71	346.84	450.14
	9:00	20.88	390.1	464
	10:00	21.22	388.92	455.93
	11:00	21.5	386.02	418.18
	12:00	21.79	494.26	548.3
	13:00	22	442.03	422.58
	14:00	22.02	422.17	310.39
	15:00	22.07	345.17	375.83
	16:00	21.72	261.57	405.58
	17:00	21.56	334.56	446.4
	18:00	21.45	344.88	483.92
	19:00	21.33	353.39	476.98
20:00	21.31	350.02	496.24	
21:00	21	308.48	535.6	
22:00	20.72	262.14	390.95	
23:00	20.58	181.65	336.47	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				